

LEGENDA:

TRACADO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS
COM LIGAÇÃO À ETAR

- C.P. - CAIXA DE PASSAGEM
- C.V. - CAIXA DE VISITA
- C.I. - CAIXA INTERCEPTORA
- 1 - RAMAL DE LIGAÇÃO Ø40 mm
- 2 - RAMAL DE LIGAÇÃO Ø50 mm
- 3 - RAMAL DE LIGAÇÃO Ø75 mm
- 4 - RAMAL DE LIGAÇÃO Ø90 mm
- 5 - COLECTOR Ø110 mm C/ Inc.=1.5%
- 5A- COLECTOR (AÉREO) Ø110 mm C/ Inc.=1%
- 6 - COLECTOR Ø125 mm C/ Inc.=1.5%
- 7 - COLECTOR Ø140 mm C/ Inc.=1.5%
- 7A- COLECTOR Ø160 mm C/ Inc.=1.5%
- 8 - TUBO DE QUEDA Ø75mm C/ VENTILAÇÃO ATÉ A COBERTURA
- 9 - TUBO DE QUEDA Ø90mm C/ VENTILAÇÃO ATÉ A COBERTURA
- 10 - TUBO DE QUEDA Ø110mm

- G.M. - GRADAGEM MANUAL
- S.G. - SEPARADOR DE GORDURA
- ETAR - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
- C.R.A. - CAIXA DE RECOLHA DE AMOSTRA

NOTA:

- TODOS OS APARELHOS SANITÁRIOS SERÃO DEVIDAMENTE SIFONADO E VENTILADOS ATÉ A COBERTURA COM TUBO Ø50mm

